

## Vattenanläggningen

Föreningen tar sitt dricksvatten, med stöd av servitut, från en borrarad brunn som ligger utanför området vid Keviken på Norra Öddö. En ledning går från brunnen till pumphuset och därifrån ut till fastigheterna. Dricksvattnets kvalitet kontrolleras regelbundet i enlighet med det regelverk som Strömstads miljökontor anvisat. Eftersom vattnet har ett något lågt PH-värde tillsätts Natriumhydroxid sommartid.



### Kontaktperson för dricksvattnet

Samfälligheten har en kontaktperson som också ser till att brunn och pumpar underhålls. Fastighetsägaren ansvarar själv för att vattentillförseln fungerar från avstängningskranen (huvudkranen) vid tomtgränsen.

Om något fel uppstår utanför tomtgränsen kontakta alltid utsedd kontaktperson (fliken "funktionärer" på hemsidan).

### Var sparsam med dricksvattnet

Dricksvattnet finns inte i obegränsad mängd.

Grundregeln inom samfälligheten är:

- Vattna inte gräsmattan med dricksvattnet
- Spara regnvatten i en tunna till blommorna.

### Märk ut var huvudkranen finns

Fastighetsägaren ansvarar för att huvudkranen vid tomtgränsen är markerad med den röda "prästpinnen" så att kranen är lätt att hitta om det uppstår problem.

### Stäng alltid av huvudkranen vid tomtgränsen

För att vi inte ska få problem måste vi när vi kommer till fastigheten vrida på kranen fullt ut och när vi lämnar huset vrider vi av kranen så långt det går. Alla mellanlägen gör att det läcker vatten ur systemet.

**Alltså helt öppet eller helt stängt.**